



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

18-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,800	2,272	1,024	3.80	22.57
PSR Arequipa SUR	27,900	1,600	932	3.92	26.11
PSR Tacna	24,480	1,587	805	3.89	23.60
PSR Moquegua	173	28	0	3.59	35.56
PSR Ilo	216	36	0	3.80	26.43
PSR La Joya	16,680	1,399	188	4.00	29.48
Total Distribuido	107,250				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,250	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.