



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

19-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,024	2,432	1,048	3.81	22.33
PSR Arequipa SUR	27,557	1,552	1,024	3.92	25.05
PSR Tacna	24,019	1,149	752	3.80	22.49
PSR Moquegua	170	27	0	3.59	35.58
PSR Ilo	209	31	0	3.80	24.43
PSR La Joya	16,771	1,357	149	4.00	29.75
Total Distribuido	107,750				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,750	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.