



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

20-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,425	2,240	1,184	3.80	22.97
PSR Arequipa SUR	30,899	1,648	1,004	3.88	26.17
PSR Tacna	21,375	1,430	740	3.89	23.35
PSR Moquegua	173	26	0	3.59	35.75
PSR Ilo	216	34	0	3.80	20.99
PSR La Joya	21,420	1,390	568	4.00	29.39
Total Distribuido	115,508				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,508	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.