



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

22-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	23,850	1,992	716	3.81	24.89
PSR Arequipa SUR	10,800	1,626	124	3.88	28.08
PSR Tacna	21,836	1,228	902	3.80	23.50
PSR Moquegua	176	24	0	3.59	35.27
PSR Ilo	222	28	0	3.80	26.99
PSR La Joya	22,140	983	753	3.90	29.18
Total Distribuido	79,024				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	79,024	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.