



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

23-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,125	2,176	1,576	3.78	23.87
PSR Arequipa SUR	28,125	1,696	884	3.95	26.03
PSR Tacna	23,445	1,225	973	3.80	22.29
PSR Moquegua	169	24	0	3.59	36.00
PSR Ilo	211	32	0	3.80	23.14
PSR La Joya	22,095	1,657	209	4.00	28.75
Total Distribuido	111,171				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,171	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.