



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

25-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,413	2,432	1,240	3.77	20.17
PSR Arequipa SUR	29,475	1,680	996	3.89	23.87
PSR Tacna	15,570	932	0	3.89	20.17
PSR Moquegua	169	27	0	3.59	28.00
PSR Ilo	211	31	0	3.81	18.34
PSR La Joya	20,160	1,615	258	4.00	22.34
Total Distribuido	107,998				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,998	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.