



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

26-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,300	2,592	1,104	3.83	22.00
PSR Arequipa SUR	31,612	1,696	1,016	3.84	24.37
PSR Tacna	18,540	1,031	0	3.89	16.50
PSR Moquegua	169	25	0	3.59	28.39
PSR Ilo	211	34	0	3.81	17.49
PSR La Joya	17,130	1,195	68	4.00	24.24
Total Distribuido	109,963				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,963	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.