



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

28-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	35,775	2,182	840	3.81	23.29
PSR Arequipa SUR	27,788	1,696	232	4.00	27.01
PSR Tacna	17,235	1,011	656	3.80	24.37
PSR Moquegua	151	20	0	3.59	36.00
PSR Ilo	198	29	0	3.81	22.75
PSR La Joya	11,880	688	158	4.00	30.59
Total Distribuido	93,026				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	93,026	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.