



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

30-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	26,325	1,896	692	3.81	27.97
PSR Arequipa SUR	6,750	1,536	0	3.91	26.10
PSR Tacna	23,355	1,184	661	3.80	24.49
PSR Moquegua	171	27	0	3.59	35.50
PSR Ilo	211	32	0	3.81	19.24
PSR La Joya	17,100	1,322	247	4.00	30.19
Total Distribuido	73,912				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	73,912	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.