



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

31-Ago-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,338	2,144	1,032	3.81	27.97
PSR Arequipa SUR	18,225	1,160	736	3.90	28.77
PSR Tacna	26,010	1,361	933	3.89	23.10
PSR Moquegua	171	23	0	3.59	37.00
PSR Ilo	211	33	0	3.81	17.48
PSR La Joya	18,810	1,640	225	3.90	30.44
Total Distribuido	99,765				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	99,765	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.