



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02-Ago-2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,151	2,672	984	3.83	21.11
PSR Arequipa SUR	19,125	1,184	552	3.98	26.82
PSR Tacna	22,815	1,296	626	4.01	21.49
PSR Moquegua	178	27	0	3.69	35.50
PSR Ilo	207	26	0	3.81	23.50
PSR La Joya	6,600	935	0	3.90	27.49
Total Distribuido	96,075	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	96,075	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.