



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03-Ago-2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,624	2,448	1,200	3.84	20.14
PSR Arequipa SUR	19,125	1,216	572	4.00	26.51
PSR Tacna	23,985	1,296	731	4.01	21.72
PSR Moquegua	166	27	0	3.69	31.90
PSR Ilo	202	28	0	3.81	22.61
PSR La Joya	8,160	200	0	4.03	26.87
Total Distribuido	94,262	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	94,262	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.