



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04-Ago-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	46,692	2,672	1,376	3.84	20.76
<b>PSR Arequipa SUR</b>	20,925	1,184	680	3.95	27.24
<b>PSR Tacna</b>	23,454	1,324	748	4.01	21.98
<b>PSR Moquegua</b>	164	26	0	3.69	32.99
<b>PSR Ilo</b>	206	31	0	3.81	21.85
<b>PSR La Joya</b>	16,410	1,310	0	3.90	26.45
<b>Total Distribuido</b>	107,851	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	107,851	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.