



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13-Ago-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	38,250	2,288	884	3.84	22.66
<b>PSR Arequipa SUR</b>	22,050	1,432	158	4.06	25.86
<b>PSR Tacna</b>	21,780	1,493	0	4.01	21.49
<b>PSR Moquegua</b>	135	21	0	3.70	34.05
<b>PSR Ilo</b>	192	31	0	3.81	20.46
<b>PSR La Joya</b>	12,735	639	0	4.03	27.98
<b>Total Distribuido</b>	95,142	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	95,142	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.