



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14-Ago-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	29,925	1,912	532	3.83	22.40
<b>PSR Arequipa SUR</b>	3,150	231	0	4.06	26.99
<b>PSR Tacna</b>	15,741	964	499	4.01	23.24
<b>PSR Moquegua</b>	184	23	0	3.69	34.78
<b>PSR Ilo</b>	203	30	0	3.81	23.74
<b>PSR La Joya</b>	10,995	630	0	4.03	26.98
<b>Total Distribuido</b>	60,198	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	60,198	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.