



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17-Ago-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 44,190                 | 2,656               | 892                 | 3.83                      | 21.62                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 22,950                 | 1,456               | 576                 | 3.92                      | 26.62                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 25,047                 | 1,416               | 777                 | 4.01                      | 23.61                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 155                    | 24                  | 0                   | 3.69                      | 32.55                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 201                    | 270                 | 0                   | 3.81                      | 23.60                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 17,022                 | 1,065               | 0                   | 4.03                      | 26.93                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 109,565                | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |         |     |     |     |     |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 109,565 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.