



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23-Ago-2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,100	2,320	0	3.78	24.82
PSR Arequipa SUR	26,100	1,536	800	3.94	27.56
PSR Tacna	22,014	1,325	662	4.01	23.60
PSR Moquegua	166	25	0	3.69	34.24
PSR Ilo	256	280	0	3.81	23.10
PSR La Joya	15,345	2,439	0	3.81	29.41
Total Distribuido	107,980	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,980	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.