



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

04-Ago-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,083	2,400	1,120	3.95	26.11
PSR Arequipa SUR	24,075	1,584	756	3.92	27.37
PSR Tacna	13,770	1,307	0	4.01	25.35
PSR Moquegua	149	22	0	3.60	37.99
PSR Ilo	172	23	0	3.81	25.86
PSR La Joya	19,332	1,470	0	3.80	29.45
Total Distribuido	100,581	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,581	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.