



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10-Ago-2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	43,011	2,592	1,256	3.92	24.97
<b>PSR Arequipa SUR</b>	28,800	1,600	912	3.92	26.12
<b>PSR Tacna</b>	20,433	1,582	637	3.89	23.87
<b>PSR Moquegua</b>	168	27	0	3.60	34.99
<b>PSR Ilo</b>	201	27	0	3.81	22.87
<b>PSR La Joya</b>	16,425	2,272	0	3.80	27.62
<b>Total Distribuido</b>	109,038	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	109,038	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.