



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11-Ago-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	38,853	2,528	1,176	3.92	24.24
PSR Arequipa SUR	28,575	1,712	1,032	3.88	26.29
PSR Tacna	23,310	1,531	655	4.01	19.15
PSR Moquegua	155	27	0	3.60	32.83
PSR Ilo	192	26	0	3.81	20.75
PSR La Joya	20,067	1,418	0	3.80	28.80
Total Distribuido	111,152	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,152	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.