



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16-Ago-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,280	2,448	1,264	3.97	24.49
PSR Arequipa SUR	29,250	1,832	1,000	3.92	26.38
PSR Tacna	22,644	1,546	578	4.01	25.73
PSR Moquegua	166	24	0	3.60	35.16
PSR Ilo	192	26	0	3.81	24.36
PSR La Joya	10,800	2,140	0	3.89	28.59
Total Distribuido	107,331	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,331	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.