



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23-Ago-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m ³)	Flujo máximo (m ³ /h)	Flujo mínimo (m ³ /h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,270	2,656	1,232	3.92	25.13
PSR Arequipa SUR	23,850	1,408	672	3.94	27.80
PSR Tacna	20,880	1,450	634	4.01	25.49
PSR Moquegua	159	26	0	3.60	36.25
PSR Ilo	193	45	0	3.81	25.95
PSR La Joya	17,415	2,061	0	3.89	29.83
Total Distribuido	107,767	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,767	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.