



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24-Ago-2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	43,425	2,640	1,056	3.95	25.18
<b>PSR Arequipa SUR</b>	25,425	1,432	728	3.94	26.90
<b>PSR Tacna</b>	21,015	1,503	525	4.01	25.32
<b>PSR Moquegua</b>	158	25	0	3.60	34.74
<b>PSR Ilo</b>	194	53	0	3.81	23.48
<b>PSR La Joya</b>	19,488	1,302	0	3.80	27.48
<b>Total Distribuido</b>	109,706	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	109,706	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.