



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25-Ago-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,233	2,288	1,072	3.97	26.94
PSR Arequipa SUR	26,100	1,400	708	3.91	27.71
PSR Tacna	18,387	1,453	519	4.01	27.09
PSR Moquegua	144	23	0	3.60	38.00
PSR Ilo	194	28	0	3.81	26.09
PSR La Joya	19,020	1,455	0	3.90	32.88
Total Distribuido	101,078	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	101,078	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.