



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27-Ago-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,160	1,688	932	3.91	31.36
PSR Arequipa SUR	11,813	1,568	54	3.86	30.46
PSR Tacna	18,189	1,400	0	4.01	27.12
PSR Moquegua	147	26	0	3.60	40.47
PSR Ilo	188	25	0	3.81	23.73
PSR La Joya	15,240	922	0	3.90	33.73
Total Distribuido	74,737	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	74,737	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.