



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31-Ago-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,550	2,592	1,184	3.92	26.84
PSR Arequipa SUR	23,400	1,352	744	3.92	28.85
PSR Tacna	14,301	1,267	0	4.01	22.72
PSR Moquegua	159	24	0	3.60	36.00
PSR Ilo	194	27	0	3.81	20.35
PSR La Joya	16,335	1,358	0	3.80	32.10
Total Distribuido	98,940	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,940	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.