



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01-Ago-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	40,050	2,528	944	3.92	25.24
<b>PSR Arequipa SUR</b>	13,500	1,096	364	4.00	29.14
<b>PSR Tacna</b>	17,010	1,044	165	4.01	23.00
<b>PSR Moquegua</b>	140	19	0	3.69	37.47
<b>PSR Ilo</b>	206	28	0	3.80	24.56
<b>PSR La Joya</b>	18,510	1,201	118	3.89	31.61
<b>Total Distribuido</b>	89,416	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	89,416	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.