



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02-Ago-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	39,375	2,384	956	3.92	23.76
<b>PSR Arequipa SUR</b>	13,947	1,056	380	4.00	27.33
<b>PSR Tacna</b>	20,880	1,195	677	4.01	23.08
<b>PSR Moquegua</b>	136	21	0	3.69	35.62
<b>PSR Ilo</b>	203	29	0	3.80	19.81
<b>PSR La Joya</b>	18,480	1,200	110	3.89	27.37
<b>Total Distribuido</b>	93,020	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	93,020	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.