



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03-Ago-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,125	2,256	992	3.94	23.22
PSR Arequipa SUR	13,275	1,032	296	4.09	26.27
PSR Tacna	19,755	1,099	653	4.01	22.48
PSR Moquegua	129	23	0	3.69	33.48
PSR Ilo	183	27	0	3.80	24.57
PSR La Joya	13,764	636	231	4.01	28.22
Total Distribuido	84,231	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	84,231	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.