



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06-Ago-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	36,855	2,432	1,112	3.92	21.02
<b>PSR Arequipa SUR</b>	20,844	1,728	536	3.95	23.60
<b>PSR Tacna</b>	17,055	1,189	458	4.01	20.69
<b>PSR Moquegua</b>	165	24	0	3.69	30.74
<b>PSR Ilo</b>	232	37	0	3.80	19.20
<b>PSR La Joya</b>	21,540	1,519	0	3.80	24.14
<b>Total Distribuido</b>	96,691	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	96,691	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.