



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 07-Ago-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	43,064	2,464	1,248	3.92	23.53
<b>PSR Arequipa SUR</b>	26,325	1,728	756	3.95	27.20
<b>PSR Tacna</b>	18,656	1,016	524	4.01	20.09
<b>PSR Moquegua</b>	159	24	0	3.69	33.23
<b>PSR Ilo</b>	217	30	0	3.80	20.08
<b>PSR La Joya</b>	22,642	1,564	127	3.89	25.98
<b>Total Distribuido</b>	111,062	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	111,062	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.