



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12-Ago-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,651	2,640	1,192	3.91	22.83
PSR Arequipa SUR	23,715	1,392	824	3.95	21.05
PSR Tacna	15,705	888	510	4.01	16.37
PSR Moquegua	151	28	0	3.60	24.90
PSR Ilo	205	27	0	3.80	16.59
PSR La Joya	16,209	1,200	126	3.89	24.86
Total Distribuido	98,636	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,636	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.