



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13-Ago-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,973	2,448	1,160	3.92	26.65
PSR Arequipa SUR	23,706	1,360	688	3.95	29.92
PSR Tacna	16,461	982	535	4.01	23.53
PSR Moquegua	153	25	0	3.69	35.60
PSR Ilo	208	29	0	3.80	26.21
PSR La Joya	20,403	1,307	130	3.89	29.92
Total Distribuido	105,904	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,904	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.