



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

16-Ago-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,806	2,300	1,232	3.92	28.89
PSR Arequipa SUR	26,100	1,584	712	3.95	28.94
PSR Tacna	18,081	1,199	528	4.01	23.17
PSR Moquegua	138	24	0	3.69	37.88
PSR Ilo	197	28	0	3.80	22.83
PSR La Joya	19,980	1,351	119	3.89	29.25
Total Distribuido	105,302	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,302	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.