



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17-Ago-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,263	2,400	1,168	3.92	25.85
PSR Arequipa SUR	23,850	1,472	490	4.06	27.92
PSR Tacna	21,915	1,159	664	4.01	23.31
PSR Moquegua	127	18	0	3.69	37.23
PSR Ilo	170	25	0	3.80	19.84
PSR La Joya	15,485	926	217	4.01	30.87
Total Distribuido	104,810	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,810	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.