



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25-Ago-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	26,775	1,776	736	3.92	25.58
PSR Arequipa SUR	14,963	1,472	330	3.92	27.41
PSR Tacna	21,377	1,112	693	4.01	26.05
PSR Moquegua	159	19	0	3.69	35.49
PSR Ilo	190	24	0	3.80	26.22
PSR La Joya	15,436	960	121	4.01	28.62
Total Distribuido	78,900	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	78,900	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.