



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28-Ago-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,138	2,624	1,320	3.92	23.74
PSR Arequipa SUR	29,892	1,624	820	3.97	26.68
PSR Tacna	13,851	791	386	4.01	23.23
PSR Moquegua	150	22	0	3.69	34.47
PSR Ilo	186	29	0	3.80	19.18
PSR La Joya	14,475	1,226	0	3.90	28.71
Total Distribuido	105,691	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,691	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.