



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01/Ago/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	47,475	2,960	1,136	3.95	25.14
<b>PSR Arequipa SUR</b>	23,625	1,640	552	3.98	27.96
<b>PSR Tacna</b>	23,049	1,258	605	4.01	22.37
<b>PSR Moquegua</b>	137	20	0	3.59	36.25
<b>PSR Ilo</b>	194	28	0	3.81	23.62
<b>PSR La Joya</b>	20,280	1,567	239	3.95	30.43
<b>Total Distribuido</b>	114,760	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	114,760	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.