



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04/Ago/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,925	2,864	1,160	3.95	24.65
PSR Arequipa SUR	29,925	1,840	636	3.97	26.56
PSR Tacna	15,975	1,309	277	4.01	23.01
PSR Moquegua	161	21	0	3.59	36.75
PSR Ilo	194	28	0	3.81	24.12
PSR La Joya	22,155	1,518	204	3.95	29.15
Total Distribuido	116,336	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	116,336	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.