



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/Ago/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 43,425 | 2,672 | 1,160 | 3.94 | 24.63 |
| PSR Arequipa SUR | 27,000 | 1,688 | 688 | 3.97 | 26.71 |
| PSR Tacna | 12,645 | 842 | 249 | 4.01 | 23.62 |
| PSR Moquegua | 158 | 26 | 0 | 3.59 | 36.22 |
| PSR Ilo | 184 | 26 | 0 | 3.81 | 25.01 |
| PSR La Joya | 18,270 | 1,503 | 118 | 3.95 | 28.12 |
| Total Distribuido | 101,682 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 101,682 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.