



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Ago/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	38,250	2,352	1,016	3.94	25.90
PSR Arequipa SUR	21,825	1,616	478	3.97	27.64
PSR Tacna	15,750	976	313	4.01	22.97
PSR Moquegua	162	22	0	3.59	36.50
PSR Ilo	184	28	0	3.81	23.35
PSR La Joya	8,865	885	101	3.95	28.74
Total Distribuido	85,035	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	85,035	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.