



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Ago/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,140	2,816	1,184	3.95	24.61
PSR Arequipa SUR	29,025	1,968	500	3.97	26.50
PSR Tacna	24,210	1,280	621	4.01	23.25
PSR Moquegua	163	28	0	3.59	37.25
PSR Ilo	183	23	0	3.81	27.12
PSR La Joya	25,560	1,573	369	3.95	29.12
Total Distribuido	128,280	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	128,280	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.