



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Ago/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,750	2,864	1,168	3.95	23.59
PSR Arequipa SUR	16,146	1,128	127	3.97	27.00
PSR Tacna	20,340	1,196	435	4.01	23.22
PSR Moquegua	142	24	0	3.59	34.43
PSR Ilo	173	26	0	3.81	20.24
PSR La Joya	19,332	988	197	3.95	26.64
Total Distribuido	98,883	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,883	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.