



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Ago/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,850	3,008	1,352	3.95	23.49
PSR Arequipa SUR	26,100	1,712	612	3.98	26.57
PSR Tacna	22,185	1,325	675	4.01	24.11
PSR Moquegua	164	25	0	3.59	34.95
PSR Ilo	188	26	0	3.81	22.11
PSR La Joya	16,050	1,345	298	3.95	29.12
Total Distribuido	115,537	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,537	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.