



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

21/Ago/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	52,200	2,976	1,632	3.95	24.17
PSR Arequipa SUR	23,850	1,592	536	3.97	26.81
PSR Tacna	25,920	1,400	812	4.01	23.37
PSR Moquegua	160	23	0	3.59	36.16
PSR Ilo	180	23	0	3.81	19.75
PSR La Joya	20,040	1,280	295	3.95	28.04
Total Distribuido	122,349	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,349	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.