



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 22-Ago-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,642	3,296	452	3.95	22.55
PSR Arequipa SUR	27,621	1,648	460	3.98	25.64
PSR Tacna	22,869	1,360	575	4.01	17.23
PSR Moquegua	157	23	0	3.59	27.25
PSR Ilo	181	21	0	3.81	18.01
PSR La Joya	16,200	1,212	203	3.95	22.33
Total Distribuido	118,670	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,670	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.