



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23-Ago-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,763	2,752	1,400	3.95	23.13
PSR Arequipa SUR	17,235	1,272	256	3.97	26.99
PSR Tacna	25,965	1,318	763	4.01	16.80
PSR Moquegua	141	19	0	3.59	26.48
PSR Ilo	185	28	0	3.81	18.89
PSR La Joya	18,600	1,055	108	3.94	20.43
Total Distribuido	109,889	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,889	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.