



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Ago/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,059	3,008	1,512	3.95	23.92
PSR Arequipa SUR	19,350	1,408	388	3.97	27.98
PSR Tacna	23,382	1,388	579	4.01	24.25
PSR Moquegua	163	29	0	3.59	35.70
PSR Ilo	193	25	0	3.81	21.63
PSR La Joya	28,320	1,620	724	3.94	28.86
Total Distribuido	125,467	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	125,467	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.).
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.