



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 2-Ago-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,017	2,384	960	3.94	25.51
PSR Arequipa SUR	4,996	1,320	41	3.94	30.30
PSR Tacna	27,699	1,503	542	4.01	25.10
PSR Moquegua	166	25	0	3.59	33.92
PSR Ilo	169	23	0	3.81	22.70
PSR La Joya	11,514	899	119	3.94	29.11
Total Distribuido	81,561	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	81,561	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.