



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/Ago/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	57,229	3,328	1,760	3.92	15.28
PSR Arequipa SUR	22,937	1,808	386	3.92	20.63
PSR Tacna	18,435	1,063	195	4.01	23.08
PSR Moquegua	158	22	0	3.59	29.62
PSR Ilo	166	21	0	3.81	23.17
PSR La Joya	23,346	1,554	311	3.83	26.10
Total Distribuido	122,271	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,271	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.